



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 45-7403-7708/А

г. Петрозаводск
(место составления акта)

«03» ноября 20 17
(дата составления акта)
14 час. 30 мин.
(время составления акта)

По адресу: 185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 23.
На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-7403/Рк от 13.10.2017 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка» (МДОУ «Детский сад № 117»),
ИНН – 1001035801 ОГРН – 1031000010414.

Дата и время проведения проверки:

02 ноября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. 03 ноября 2017 г.

Продолжительность: 8 рабочих часов.

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих часов.

Проверка проведена с целью: с целью контроля деятельности юридического лица в связи истечением срока исполнения выданного органом государственного надзора предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 45-3252-1522/ПР от 12.05.2017 г.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки уведомлен/ознакомлен:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 117» Говенко И.А., 26.10.2017 в 16 час. 50 мин. /02.11.2017 в 14 час. 00 мин.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Должностное лицо отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора, проводившее проверку:

- главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора Паянен Виктор Иванович.

При проведении проверки от МДОУ «Детский сад № 117» присутствовали:

- заместитель заведующего по АХР Малышева Вера Александровна,
- инженер-энергетик (ответственный за электрохозяйство) Цветинский Роман Сергеевич.

1.1. Общие сведения.

1.1.1 Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка» (МДОУ «Детский сад № 117»)

1.1.2 Местонахождение: 185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 23


В ходе проведения внеплановой выездной проверки МДОУ «Детский сад № 117» по устранению нарушений обязательных требований, указанных в ранее выданном Северо-Западным управлением Ростехнадзора предписании № 45-3252-1522/ПР от 12.05.2017 г. **нарушений не выявлено.**

Предписание № 45-3252-1522/ПР от 12.05.2017 г. снимается с контроля.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

Гл. госинспектор

Заведующий МДОУ «Детский сад № 117»



В.И. Паянен

(подпись проверяющего)



И.А. Говенко

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение № 45-7403/Рк от 13.10.2017 г.
2. Отчет МДОУ «Детский сад № 117» № 41/01-17 от 28.07.2017 г. об устранении ранее выданного предписания № 45-3252-1522/ПР от 12.05.2017 г.

При проведении проверки от МДОУ «Детский сад № 117» присутствовали:

Заместитель заведующего по АХР _____  _____ В.А. Малышева
(подпись)

Инженер-энергетик
(ответственный за электрохозяйство) _____  _____ Р.С. Цветинский
(подпись)

Подпись лица, проводившего проверку:
Гл. государственный инспектор _____  _____ В.И. Паянен
(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Заведующий МДОУ «Детский сад № 117» Говенко И.А.

«05» _____ 2017 г.

_____ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)